

**Zone/Service public :**

Le 9 septembre 2015, le marché suivant a été attribué :  
Cahier spécial des charges n° II/MAT/A 69-335-14  
Durée de validité du marché jusqu'au 9 septembre 2019

**SYSTÈME D'ALIMENTATION EN EAU : POSTE 2  
CONTENEUR A TUYAUX AVEC SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION**

**Fournisseur :** SOMATI VEHICLES NV  
Industrielaan 17A  
B-9320 – Erembodegem (Zuid III)  
Tél. 053/ 83 16 16

**Prix unitaires : POSTE 2**

	PRIX HORS TVA	TVA COMPRISE
<b>Prix total poste 2</b> (conteneur avec des armoires de rangement, une unité motorisée de récupération des tuyaux et un compartiment arrière dans lequel sont installés 3000 m de tuyaux de refoulement de 150 mm en sections de 50 m) :	<b>155.601,34 €</b>	<b>188.277,62 €</b>
Pour les commandes du 27/01/2018 au 26/1/2019 :	<b>163.420,38 €</b>	<b>197.738,65 €</b>

<b>Prix pour des pièces de rechange</b> (Prix unitaire d'un tuyau de refoulement de 50 m de long et de diamètre 150 mm avec ses deux raccords Storz 3 griffes) :	<b>937,47 €</b>	<b>1.134,33 €</b>
Pour les commandes du 27/01/2018 au 26/1/2019 :	<b>984,58 €</b>	<b>1191,34 €</b>

Pour autant que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision de prix.

**Garantie contractuelle à partir de la livraison :**

- Générale : 3 ans, avec inspection annuelle gratuite
- Prolongement de 3 ans de la garantie sur les parties réparées ou remplacées

**Délais de réception :**

- le délai pour la présentation de la première unité d'alimentation en eau et d'épuisement, à dater du jour de la commande : 220 jours calendrier.
- le délai pour la présentation des unités d'alimentation en eau et d'épuisement commandées avant l'approbation de l'unité d'alimentation en eau et d'épuisement, à dater du jour de l'approbation de la unité d'alimentation en eau et d'épuisement: 220 jours calendrier.
- le délai pour la présentation de toute commande supplémentaire d'unités d'alimentation en eau et d'épuisement, à dater du jour de la commande : 190 jours calendrier.

**Entités qui peuvent passer commande dans le cadre du présent marché :**

Les services publics fédéraux (y compris le SPF Intérieur), les Zones de Secours (y compris les pré-Zones ou équivalents), les Écoles du Feu, la Police Fédérale, la Police Locale, les Régions, les Communautés, les Provinces et les Communes.

**Utilisation :** Ce système est utilisé pour transporter maximum 4000 m de tuyaux de refoulement de 150 mm équipés de raccords Storz à trois griffes (3000 m sont livrés). Il permet de dérouler les tuyaux rapidement et de les enrouler à nouveau lorsque le véhicule roule au pas.

**Description du matériel :**

- Marque :** - HYTRANS FIRE SYSTEM
- Type :** - HFS 5500
- Conteneur équipé d'un système de récupération des tuyaux HRU 200 Power Slide rangé dans un compartiment séparé
  - Conteneur divisé en 2 compartiments par une paroi de séparation longitudinale
  - Pourvu d'un éclairage de travail (intérieur)
  - Armoire de rangement des accessoires
- Capacité maximale de chargement :** - Environ 4000 m de tuyaux de refoulement (150 mm)
- Masse totale à chargement maximal :** 12000 kg
- Système de récupération des tuyaux :**
- Type HRU 200 Power Slide
  - Entraînement hydraulique par un moteur diesel indépendant
  - Équipé d'un chargeur de batteries avec commutation en maintien de charge automatique et d'une prise OTAN
- Matériel faisant partie de la fourniture :**
- 60 x 50 m tuyaux de refoulement 150 mm Storz à 3 griffes
  - 5 x 20 m tuyaux de refoulement 150 mm Storz à 3 griffes
  - 4 x pièces intermédiaires 150 Storz / 150 Guillemin
  - 4 clés de raccords Guillemin pour tuyaux 150 mm
  - 4 clés de raccords Storz pour tuyaux 150 mm

**Manuel et formation**

Manuel d'utilisation sur papier dans la langue de l'utilisateur (FR, NL ou D) (3x) et sur CD-ROM (x1).

Manuel d'entretien sur papier dans la langue de l'utilisateur (FR, NL ou D) (3x) et sur CD-ROM (x1).

1 x1 jour de formation lors de la livraison, dans les locaux du fournisseur.

1x1 jour de formation sur rendez-vous dans les 2 mois qui suivent la livraison dans les locaux du service.



Fait à :

Nom :

Date :

Fonction :

Zone/Service public :

Signature :

**Fiche technique à joindre à votre bon de commande dûment complétée et signée pour accord.**